

**ZP. 271.5.2013**

**Dotyczy: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów"**

**Pytanie 1**

W poz. 14 przedmiaru robót jest opis dotyczący rozbiórki chodnika z płyt beton. 50x 50x7cm w ilości 365,0m<sup>2</sup>. Zapisany nakład rzeczowy należy wycenić, czy jest to pozycja błędnie zapisana ( z wizji wynika, że pozycja ta jest zbędna )

**Odpowiedź 1**

Pozycja ta jest zbędna, nie należy jej uzględniać w kalkulacji kosztów.

**Pytanie 2**

W przedmiarach robót brak jest nakładów rzeczowych do wyceny na wykonanie robót drogowych, przy przejściach rurociągami przez przeszkody terenowe - drogi itp.

**Odpowiedź 2**

Należy przyjąć wykonanie przejść przez drogę asfaltową z odtworzeniem nawierzchni oraz prowadzenie przewodu wodociągowego w pasie między ogrodzeniem, a brzegiem drogi w odległości ok. 1,5 m. z możliwością prowadzenie przewodów w drodze. Część przyłączy prowadzona po starej trasie przyłącza, a część po nowej trasie.

**Pytanie 3**

W przedmiarach robót brak jest nakładów rzeczowych do wyceny na przełączenie istniejącego przyłącza do nowo-wybudowanego.

**Odpowiedź 3**

Należy przyjąć do wyliczenia przełączenie nowego przyłącza do starej instalacji zlokalizowanej w budynkach.

Z up. Wójta  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy