

Lipnik 25.03.2014 r.

## WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów**” znak ZP.271.2.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

### Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju hydranty należy uwzględnić W ofercie wobec rozbieżności pomiędzy rysunkiem nr 3 na którym przedstawiono hydrant nadziemny, a zapisami w dokumentacji a załączonym kosztorysie inwestorskim o hydrantach podziemnych.

#### Ad. 1

Należy zastosować hydranty podziemne HP80

### Pytanie nr 2

Czy w przygotowywanej ofercie należy uwzględnić koszt zestawów wodomierzowych, sugerując się zamieszczonymi rysunkami nr 6 i 7? w kosztorysie brak odpowiednich pozycji kosztorysowych dotyczących zestawów wodomierzowych. Do jakiego momentu należy wycenić wykonanie przyłączy wodociągowych?

#### Ad.2

Przy wykonywaniu nowego przyłącza należy wprowadzić rurę do pomieszczenia oraz połączyć z ist. instalacją wewnętrzną tj. wodomierzem. Nie montuje się wodomierzy.

### Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie rysunku z przebiegiem trasy przedmiotowego wodociągu z przyłączami tj. Projektu Zagospodarowania Terenu w formacie umożliwiającym jego odczytanie.

#### Ad. 3

Mapa ze szczegółowym zakresem została opublikowana w pliku PDF na stronie internetowej zamawiającego tj. [www.bip.lipnik.pl](http://www.bip.lipnik.pl)

Zastępca Wójta

Rafał Smoliński