

Lipnik 02.04.2014 r.

WYJAŚNIENIE nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów**” znak ZP.271.2.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie ilości hydrantów, które należy ująć w ofercie wobec rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia- 2 kpl, na mapie z zakresem inwestycji- 4 kpl, w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim 3 kpl.

Ad. 1

Do przygotowania oferty należy wycenić 3 kpl. hydrantów.

Pytanie nr 2

Czy ilość zasuw podana W przedmiarze obejmuje wszystkie zasuwę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia? Na mapie z zakresem inwestycji wrysowano 6 szt. zasuw, natomiast w przedmiarze podane są 2 kpl zasuw dn 100. Czy ilość trójników ujętych w przedmiarze jest prawidłowa biorąc pod uwagę ilość zasuw zamieszczoną W przedmiarze i kosztorysie inwestorskim?

Ad.2

Ilość zasuw 3 szt. fi 100 , 1 kpl fi50 ilość trójników zgodnie z ilością zasuw

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie średnic przyłączy - w opisie przedmiotu zamówienia dn 40 i dn 50mm, w opisie technicznym i na mapie z zakresem inwestycji dn 32 i dn 50 mm, w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim dn 40 i dn 50mm.

Ad 3

Przyłącza należy wykonać z rur fi 40 PE i fi 50

Pytanie nr 4

W opisie technicznym w pkt. 7.2 widnieje zapis o rurach PE 100 z wkładką miedzianą lokalizacyjną. czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE 100 bez wkładki i zamiast niej zastosowanie taśmy lokalizacyjnej?

Ad 4

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Zastępca Wójta

Rafał Smoliński