



GMINA LIPNIK
27-540 Lipnik
tel.(015)8691410, fax 8691754

Lipnik 15.05.2014 r.

WYJASNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w msc. Kurów".

znak ZP.271.6.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

Pyt nr 1

Proszę o wyjaśnienie do SIWZ – niezgodność PB z przedmiarem.

W przedmiarze zapisano rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. Zaw. 90,75 i 63 = 1717

Natomiast PB – profile rurociągi tłoczne PE Dz 110 mb 1108, 90 mb 552 i 63 mb 1195.

Które wielkości przenieść do wyceny.

Ponadto brak w SIWZ projektów i przedmiarów na zasilanie elektryczne pompowni.

Odp1

Zamawiający informuje iż w pierwszym etapie budowy kanalizacji sanitarnej w Kurowie został już wykonany częściowo rurociąg tłoczny. Dlatego do wyceny należy przyjąć wielkości z przedmiaru robót.

Wykonanie przyłącza energetycznego do poszczególnych pompowni leży po stronie Zakładu Energetycznego.

W ofercie należy uwzględnić koszty związane w instalacją wewnętrzną tj od układu pomiarowego do układu sterującego pompownia (WZL)

WÓJT
Józef Biliński