



Lipnik 20.05.2014 r.

## WYJAŚNIENIE nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w msc. Kurów".

znak ZP.271.6.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z rura osłonową wynoszącą fi 400 włazem żeliwnym 40t i dodatkowo jako osłona stożek betonowy.

### **Odpowiedź Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w rozwiązania. Jednak parametry mają być nie gorsze niż parametry studni opisanej w projekcie.

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński

Zastępca Wójta Gminy