



WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych”

znak ZP.271.7.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

I

1. Czy dla opisanej inwestycji został opracowany i zatwierdzony projekt prac geologicznych?, jeżeli tak to proszę o dołączenie tych dokumentów do dokumentacji przetargowej.

ODP. W projekcie zawarto opinię geotechniczną. W ramach realizacji zadania należy wykonać próbne odwierty dla pionowych gruntowych wymienników ciepła.

II

1. W kosztorysie załączonym do SIWZ poz 13 i 14 „ więźba dachowa 224,0 m2 oraz pokrycia dachu blachą dachówko podobna”
- brak łączenia izolacji z folii oraz izolacji z wełny mineralnej

ODP. Oferent winien przyjąć do wyceny w/w elementy.