



## WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie”

znak ZP.271.10.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

Pyt nr 1.

W związku z chęcią startowania w postępowaniu dotyczącym Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie zwracamy się z zapytaniem dotyczącej specyfikacji technicznej zamówienia. W specyfikacji mowa jest o pompie 21,3 KW, oraz pompie 37,2 KW. Są także rozbieżności dotyczące ilości odwiertów. Zatem do którego opisu mamy się stosować.

Odp. nr 1

Do wyceny należy przyjąć pompę ciepła o mocy grzewczej 21,3 kW i 5 sond pionowych

Z up Wójta  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy