



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lipnik 15.07.2014 r.

## WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku.”

znak ZP.271.14.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

### Pyt nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania wymienników dolnego źródła ciepła z sond pionowych koaksjalne wiercone w technologii GRD? Odwierty wykonane w w/w technologii w przeciwieństwie do odwiertów pionowych nachylone są w stosunku do poziomego terenu pod kątem 35 do 65 stopni. Technologia GRD pozwala na lepsze wykorzystanie ciepła gruntu. Z jednej studni startowej można wykonać (w zależności od warunków gruntowo – wodnych) ok. 600 metrów odwiertów .

### Odp nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania dolnych wymienników ciepła.