



Lipnik 2014.07.15

## WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie ”

znak ZP.271.11.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

Pyt nr 1.

Proszę podać, którą z podanych w projekcie pomp należy wybrać do wyceny:

Pompa ciepła jednosprężarkowa typ SWP o mocy 45 KW czy pompa ciepła glikol/woda dla mocy 23,85 kW

Odp. nr 1

Zamawiający informuję iż zgodnie z projektem instalacyjnym (str 8) pkt III Obliczenia pkt 2. Dobór urządzeń węzła ciepła: należy przyjąć pompę ciepła glikol/woda o mocy grzewczej 29,8 kW i parametrach 65 °C;

Pytanie nr 2

Czy dogrzewanie wody przez piec gazowy umieszczony w przedszkolu ma za zadanie dogrzać wodę w przedszkolu czy przedszkolu i ośrodka zdrowia?

Odp. nr 2

Piec gazowy umieszczony w przedszkolu ma za zadanie dogrzać wodę w budynku przedszkola.