

## WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „**Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu**”

znak ZP.271.1.2015

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

### Pytanie 1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych opiera się na normie PN-S-96025, która to została wycofana i zastąpiona Wytycznymi Technicznymi WT-2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2-2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych?

### Odpowiedź

**Recepty na masę z betonu asfaltowego należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi przepisami tj. Wymagania Techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (w tym jakie wymagania powinno spełnić kruszywo użyte do projektowania – odniesienie do WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych), z uwagą że Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania granulatu asfaltowego.**

Z up. Wójta  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy