

Lipnik, dn. 24.05.2019 r.

WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "**Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie**".

Znak: ZP.271.6.2019

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

**Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie obudowy dachu. Według przekroju występuje tylko płyta warstwowa natomiast w przedmiarze proszą państwo o wycenę lekkiej obudowy dachu z blach faldowanych stalowych. Czy na płytę warstwową w takim razie należy położyć jeszcze blachę ?**

Odpowiedź: Dach na budynku socjalnym należy wykonać z płyty warstwowej dachowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 15cm, więc nie będziemy jeszcze dodatkowo wykonywać poszycia dachowego.

Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej gr 15cm.

Ściany wewnętrzne gr 10cm z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej.