

Lipnik, dn. 03.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. ” **Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik**” **Znak: ZP.271.7.2019**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie parametrów płyt styropianowych służących do izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej szkoły.

Odp.

Styropian podłogowy o parametrach EPS 100 o współczynniku $\lambda=0,036\text{W/mK}$, naprężenia ściskające ok 100 kPa, wytrzymałość na zginanie ok 150 kPa.