

Lipnik, dn. 05.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku” znak: ZP.271.8.2019**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie nr 1

W załączonych na stronie dokumentach do pobrania brak jest specyfikacji dot. wymaganych opraw. Żeby wycenić oprawy LED, które spełnią normy dotyczące oświetlenia potrzebujemy znać strumień światła z oprawy. Sama moc opraw niewiele nam daje, ponieważ w zależności od jakości źródeł LED oprawa o mocy 36W może mieć różny strumień światła.

W dokumentacji nie są podane podstawowe dane:

- sposób montażu (nastropowe, do wbudowania w sufity podwieszane, oprawy zwieszane)
- strumienia światła
- typy przesłon
- moc opraw

Odp.

Sposób montażu – oprawy natynkowe, mocowane do sufitu betonowego

Strumień światła – barwa neutralna (4000-4500K)

Typ przesłon – G13

Moc opraw – 4x9w

Szczegółowe informacje znajdują się w audycie wymiany oświetlenia oraz montażu instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Lipniku stanowiący załącznik dokumentacyjny do przedmiotowego postępowania.