

Lipnik, dn. 09.07.2019 r.

## WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku” znak: ZP.271.10.2019**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia, iż:

### Pytanie nr 1

W przedmiarze dot. branży konstrukcyjno-budowlanej termomodernizacji ścian fundamentowych poz. 20 „Wykończenie izolacyjno-ochronne cokołu przy użyciu systemu wg projektu (uszczelnienie z mas asfaltowych, taśma uszczelniająca, sylikon)” oznaczonej jako „kalkulacja własna” zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, w którym miejscu w dokumentacji technicznej znajduje się opis technologii wykonania owej izolacji cokołu. Niestety, ale nie możemy znaleźć dokumentacji technicznej dot. termomodernizacji budynku (cz. Konstrukcyjno- budowlana), a udostępniona na stronie dokumentacja dotyczy przebudowy wejścia oraz instalacji sanitarnych oraz fotowoltaicznych.

Odp.

W dokumentacji technicznej nie jest ujęta taśma uszczelniająca cokół budynku, przy obliczaniu wyceny tej pozycji należy przyjąć system powszechnie dostępny na rynku.

### Pytanie nr 2

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wymiany stolarki drzwiowej. Proszę o informację, czy wszystkie zalecone w audycie energetycznym prace należy uwzględnić w wycenie, czy też przedmiar robót należy traktować jako wiążący i opisuje wszystkie czynności, jakie należy wykonać podczas wykonania zadania.

Odp.

W przedmiarze brak jest stolarki drzwiowej ze względu na fakt, iż inwestor dokonał już wymiany drzwi we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym.