



UWAGI WYKONAWCZE :  
Projektowane piony i poziomy kanalizacji sanitarnej  
wykonać jako kryte.  
Na pionach zamontować rewizje.  
Wszystkie wymiary podczas wykonania kanalizacji sanitarnej  
sprawdzić na budowie w trakcie wykonywania robót instalacyjnych.

Ø 110 PVC Projektowana kanalizacja sanitarna PCV 110

Ø 110 PVC Projektowany pion kanalizacji sanitarnej  
wyprowadzony ponad dach zakończony wywiewką dn 160

Nazwa tematu	Wewnętrzna instalacja wodociągowa , oraz kanalizacji sanitarnej , dla potrzeb bu wolnostojącego budynku usługowego o funkcji społeczno-kulturalnej (świetlica wi		
Adres	Sternalice dz.nr.ew. 129		
Nazwa rysunku	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru		
Inwestor	Gmina Lipnik		
Projektant	Miroslaw Tomasz Wójciak Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.		
Biuro projektowe i obsługi inwestycji		Faza:	Projekt