

Lipnik, dn. 23.03.2022 r.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

1. W Rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia.” Zamawiający wskazuje jak poniżej:

Wewnątrz budynku projekt przewiduje następujące prace budowlane:

- w obrębie ścian i sklepień wykończenia tynkiem cementowo-wapiennym, w tym do 1,5-2m - tynki renowacyjne, a powyżej tynki wapienne,
- odtworzenie posadzki z płyt kamiennych,
- wykonanie schodów wewnętrznych do piwnicy (żelbetonowych) i zewnętrznych
- wykonania instalacji elektrycznej, oświetleniowej i grzewczej - grzejniki elektryczne.

oraz:

Zakres robót budowlanych ma być uzupełniony montażem okien i drzwi oraz instalacji elektroenergetycznej zachowując wytyczne konserwatora zabytków.

W „Projekcie wykonawczym odbudowy, remontu i adaptacji zabytkowego, szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 gmina” Zamawiający w pkt 5.11. Piwnice – wewnątrz zawarł informację: „Aranżacja oświetlenia oraz ogrzewania według projektu elektrycznego dołączonego do projektu technicznego” oraz w pkt 5.12. Parter – wewnątrz Zamawiający zawarł informację: „Aranżacja oświetlenia według projektu elektrycznego.”

W załączonej do postępowania dokumentacji projektowo-technicznej nie ma projektu wspomnianych powyżej: instalacji elektrycznej, instalacji elektroenergetycznej, instalacji oświetleniowej oraz instalacji grzewczej. Również żadna z wymienionych powyżej instalacji nie została zawarta w załączonym do postępowania przedmiarze.

Ponadto w „Projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu wokół zabytkowego, szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 gmina Lipnik” na rysunku „Rzut piwnic” zostały zaznaczone następujące obiekty:

- 1) Ø100 ze spadkiem 2% oraz zaworem zwrotnym;
- 2) Studzienka rozsączająca z pompą automatyczną głębokość 3,60m

W załączonej do postępowania dokumentacji projektowo-technicznej nie ma żadnych informacji ani na temat parametrów technicznych rur Ø100, ani na temat studzienki rozsączającej, ani na temat pompy automatycznej przewidzianej do zabudowy w tej studziencie.

Nr referencyjny: ZP.271.2.2022

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w dokumentacji postępowania:

- projektu instalacji elektrycznej wraz z podaniem wszystkich parametrów technicznych oraz informacji niezbędnych do właściwej wyceny;
- projektu instalacji elektroenergetycznej wraz z podaniem wszystkich parametrów technicznych oraz informacji niezbędnych do właściwej wyceny (wraz z podaniem informacji, czy instalacja elektryczna i instalacja elektroenergetyczna są w tym postępowaniu tożsame, czy stanowią dwie odrębne instalacje);
- projektu instalacji oświetleniowej wraz z podaniem wszystkich parametrów technicznych oraz informacji niezbędnych do właściwej wyceny;

Odpowiedź:

Parametry techniczne rur, studzienki rozsączającej z pompą należy przyjąć typowe dla systemów odwodnienia terenu.

Zamawiający udostępnia projekt techniczny instalacji elektrycznych zawierający instalacje: elektryczną, elektroenergetyczną (tożsame) oraz instalację oświetleniową.

Oszacowania kosztów należy dokonać na podstawie projektu technicznego. Zamawiający nie posiada opracowanego przedmiaru robót w/w elementów.

Dodatkowo Zamawiający udostępnia ekspertyzę konserwatorską oraz dokumentację fotograficzną przedmiotu zamówienia.