

Lipnik, dn. 23.05.2022 r.

**INFORMACJA  
dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

**„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rur do wody pitnej w pomieszczeniu stacji (zakres technologii) wykonanych z PCV lub PE zamiast stali nierdzewnej? Realizacja zadania w wykonaniu ze stali nierdzewnej w czasie 5 miesięcy może być nierealna ze względu na braki materiałowe i kadrowe na rynku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w pomieszczeniu stacji (zakres technologii) rur PVC-U PN 10 Klejonych pod warunkiem dostosowania ilości podpór dla tego rodzaju materiału.**